(6544)



GRUNNMYND RISHÆÐ



SNIÐ A–A



SNIÐ B–B

Mót.

Byggingarfulltrúinn
- Vestmannaeyjum -



GRUNNMYND 1.HÆÐ

GRUNNMYND KJALLARA

SKÝRINGAR

LAMPAR Á LOFTUM SKULU STAÐSETTIR MITT Á MILLI BITA, EÐA MITT Á MILLI BITA OG VEGGJA EFTIR ÞVÍ SEM VIÐ Á

L1 = GLÓPERULAMPI Á LOFT, MEÐ POSTULÍNSSTÉTT GLÆR 60W PERA

L2 = GLÓPERULAMPI Á LOFT, MEÐ POSTULÍNSSTÉTT OG GLERKÚPLI GLÆR 60W PERA

L3 = GLÓPERULAMPI Á VEGG, MEÐ POSTULÍNSSTÉTT GLÆR 60W PERA

L4 = GLÓPERULAMPI Á VEGGI ÚTI, SVARTUR MEÐ SANDBLÁSNUM GLERKÚPLI GLÆR 40W PERA

SJÁLFLÝSANDI ÚT–MERKI LÍMT Á VEGG

N = NEYÐARLAMPI 1X8W MEÐ INNBYGGÐRI RAFHLÖÐU

ALLAR SKRÚFUR SKULU VERA KOPARSKRÚFUR MEÐ HAUS FYRIR SLÉTT SKRÚFJÁRN

1 0 1 2 3 4 5 m

ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.	ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.

HANNAÐ	ÞH
TEIKN.	ÞH
YFIRF.	
SAMÞ.	
VERKNR.	995002
SKÝRSLUNR.	
DAGS.	MARS 00

RAFTEIKNING HF
RÁÐGJAFARVERKFRÆÐINGAR
CONSULTING ENGINEERS

LANDLYST VESTMANNAEYJUM

GRUNNMYNDIR OG SNIÐ

LAMPAR

TEIKN. NR. 31.5.1 NÆSTA TEIKN. NR. 64.5.1 ÚTG.

Ekki má fjölfalda þessa teikningu til, notkunar fyrir þriðja aðila, né breyta henni án leyfis Rafteikningar hf.