

28. MAR. 2012



SS

**SKÝRINGAR:
GÓLFHITALAGNIR:**

GÓLFHITALAGNIR SKULU VERA AF VÍÐURKENNRI GERÐ MEÐ SÚREFNISPÉTTRI KÁPU T.D. Ø16x2,0 PEX RÖR Eða SAMBÆRILEG. LÖGN FRÁ TENGIRIND AD DREIFIKISTU SKAL VERA RÖR Í RÖR KERFI Ø2,0x2,0
 PÍPUR SKAL LEGGJA NEBST Í LÖGN EÐA Í STEYPU. MIKLVEGT ER AÐ HÆÐ NIÐUR Á PÍPUR FRÁ ENDANLEGU GÓLFYFIRBORDI SÉ Á BILINU 60-80mm
 GÓLFHITALAGNIR Í BILSKÜR LEGGIST EKKI Á EINANGRUN HELDUR BEINT Á PLÖTU. EÐA STEYPAST Í GÓLFPLÖTU. PÍPUR FESTIST PÁ MEÐ DRAG BÖNDUM Í JÄRNASGRIND BIL MILLI PÍPA ER GEFIB LUPP Á GRUNNINGIÐ.
 FYLGJA SKAL LEIÐBEINGNUM FRAMLÆGANDA VÍÐ LAGNINGU OG ÞRÝSTIÞRUFUN. NOTA SKAL HLÍÐARHÖLKA ÞAR SEM PÍPUR FARA Í GEGNUM VEGGI OG GÓLF.

TÁKN:


- GÓLFHITALAGNIR
- S1
150 | 100 NÚMER SLÖNGU
- S1
150 | 100 LENGÐ SLÖNGU Í METRUM
- S1
150 | 100 PÍPUBIL Í MILLIMETRUM



- Orymisla
- Herbergi
- Herbergi
- Baðherbergi
- Hjónaherbergi
- Stofa 2
- Stofa 1
- Elstúva
- Anddyri
- Hannaköfn

- 1 KÜLLUOKI
- 2 EINSTREYMISLUOKI
- 3 ÖRYGGISLUOKI
- 4 STILLILOKI
- 5 HITANÆLLIR
- 6 HITASTÝRÐUR SJÖRNLUOKI
- 7 ÞVÆLA, ÞRÝSTIÞYRÐ, AFKÖST 0,5 1/6 Á MÓTI 3 mVS
- 8 SEGULLUOKI
- 9 STJÖRNLUOKAR SEM TENGJAST HITANÆMUM Í HERBERGJUM
HITANÆMAR SKULU VERA Í 1,5 m HÆÐ FRÁ GÓLFU OG
STADSETNING VALIN M.T.T. ÞESS AÐ ÞEIR VERÐI FYRIR
SEM MINNSTRI UTANÆKOMANDI TRUFUN
- 10 ÞRÉIFARI, STILLIST Á 45°C (MAX)
- 11 ÖRYGGISHITAROFI, STILLIST Á 50°C

SNIÐ Í GÓLF
Mkv. 1:20



Skólavegur 41 Vestmannaeyjum	TÉKNIPJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
Gólfhitalagnir	hannað SÁ	teiknað GG
	yfirtarið SÁ	dags 27.03.2012
SIÐURDUR ÁSGRIMSSON KT: 161161-2929 MTFI	mkv. 1:50 / 1:20	nr. 776151