OFNÁLAG Δt = 40°C

ORT NR	MELTA HÆÐ	MELTA LENGD	KCAL/H	TENGING
101	75	220	2300	BC
102	75	120	1190	AD
103	100	100	550	BC
104	75	230	1460	BC
105	75	120	1250	AD
106	100	300	2000	AD
107	75	100	400	BC
108	75	230	800	BC
109	75	120	860	BC
110	75	120	860	BC
111	100	120	400	BC
112	60	40	150	AD
113	45	220	1 460	BC
114	100	80	600	CD

ALLAR LAGNIR Í GÓLFI. OFNAR SKULU STANDAST ALLAN GANG ÍST 65.1 OG OF ÁTÖFLU [illegible] VARÐA AFTIR SKULU [illegible] TÍÐUKRÖFUM ÍSTAÐNISTÖÐLUNAR [illegible].

SAMÞYKKT
23.5.80
BYGGINGAFULLTRÚI VESTMANNAEYJA



TENGIMYND VIÐ BAÐVATNSGEYMI



LAGNIR, Ø 32 KOMA BEINT UR MÆLAGRIND I BAÐVATNSGEYMI

ATHUGIÐ:

OFNÁLAG VIÐ Δt = 40°C. [illegible] OFNA KOLA BAKÞRÝSTIMÆLAR, [illegible] PÍPUR [illegible] MÆLAGRINDAR [illegible] ÍKÚPT. [illegible] VIÐ [illegible] 40°C. (OFNÁLAG 5,0).

VERKEFNI	MÁL	DAGS.
SMÁRAGATA 7	1:50	BR.
	TEIKN.	VERK NR.
	REIKN.	TEIKN NR.
	SAMÞ.	202
GUÐNI ÞÓRÐARSON	SKÚLATÚNI 6, 3 hæð.	SÍMI 14185

23.5.80