12633

Byggingarreitur

Pallur efri hæðar

N

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

21. APR. 2022

SSÞ

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI
ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA



GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA

STEYPUTEINN

VÍRLÁSAR

SAMTENGING STEYPUTEINA

AÐ TENGIBOXI



SNIÐ A – A Í SÖKKULVEGG

SÝND ERU 2 NEÐSTU STEYPU-
STYRKTARJÁRN Í STEYPUMÓTI
OFAN Á NEÐSTU MÓTAVÍRUM



KOPARVÍR Í RÖRI TENGIST
EFTIR ATVIKUM Á
PE – EÐA PEN – SKINNU
Í TÖFLU

TENGIDÓS U.Þ.B.
20x20x10 cm.
TENGIDÓS FYRIR SÖKKULSKAUT
SKAL ÁVALLT VERA SÝNILEG OG
AÐGENGILEG, STAÐSETT VIÐ
VATNSINNTÖK EÐA UNDIR TÖFLU

ÞESSI JÁRN SKAL MERKJA
VEL TIL ÞESS AÐ ÖNNUR JÁRN
VERÐI EKKI NOTUÐ Í MISGRIPUM,
EÐA SÖKKULSKAUTSJÁRN Í ANNAÐ

SNIÐ AF TÖFLUVEGG



SAMTENGING STEYPUTEINA
SETJA SKAL TVÖ VÍRLÁSA
Á HVER SAMSKEYTI

	Jarðtenging
	Tvöfaldur tengill
	Einfaldur tengill
	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
	Rofi
	Samrofi
	Tvöfaldur rofi
	Krossrofi
	þrýsti–rofi/dimmer
	Tengill m/næturljósi
	Veggljós
	Loftljós
	Hátalaratengill
	Símatengill
	Loftnetstengill
	Hreyfiskynjari
	Tafla / mælakassi
	Reykskynjari
	Bjalla
	Handboði
	Rör upp á næstu hæð
	Rör niður á næstu hæð
	Rör gegnum hæð
	Halogenljós í lofti
	Halogenljós í lofti
	Halogenljós í vegg

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:

	Dags:	Breyting:
D		
C		
B		
A		

Undirskrift hönnunarstjóra:

Undirskrift raftagnahönnuðar:

Sigurður Á Pétursson kt.051177–4959

Verkefni: Stóragerði 4 Vestmannaeyjum

Teikning nr: 5 | Verk nr: 2022-40

Útprentað: 10.3.2022

Heiti teikninga: Raflögn Sökkulskaut

Mælikvarði: 1:50 | Teiknað: S.Á.P

Dags: Mars 2022 | Hannað: S.Á.P

Rafhönnun ehf
Birkigrund 20
800 Selfoss
Sími: 664 0047
Tölvupóstur: siggi@ror.is

Sigurður Ágúst Pétursson
Rafmagnsiðnfræðingur
kt: 051177-4959

R&R RAFHÖNNUN