



SKÝRINGAR:
 ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 25x150 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA GAFLSPERRUR OG 3 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJARN EDA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJARN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EDA KAMBSAUM. ÞAKJARN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VÍÐ NEDRI BRÚN, NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í AÐRAHVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RADIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVI SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARADA NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARADA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AÐ NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKODA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKYTTI, EFNÍ SÉ BEINT OG HÚSPURRT, LAUST VÍÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. SJÁ NÁNAR TIMBURGÆÐI VARDANDI KRAFTSPERRUR EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VÍÐ, BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR. EKKI MÁ SAGA EDA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EDA SKERÐA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT. STEYPA Í MILLIVEGG SÉ AMK. 8-250. NOTA SKAL LOFTBLENDI, OG TITRA STEYPU. SIGMÁL STEYPU 6-8 CM. JÁRNENDING ÚTVEGGJA SÉ EINFÖLD JÁRNAGRIND K - 10 C/C 20 CM. LÁRÉTT OG LÓDRÉTT. STÁL SKAL VERA Ks- 40 RJ= 2000 KG/CM² AUBKENNT MEÐ K Á TEIKNINGU. UPP MEÐ OG UNDIR GLUGGAOPUM, OG UPP MEÐ HURÐAOPUM KOMI 2 K-12 YFIR GLUGGA OG HURÐAOP KOMI 3 K-12 NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU. LÁRÉTT JÁRN NÁI AMK. 70 CM. ÚT FYRIR OP, LÓDRÉTT JÁRN SKULU NÁ FRA BOTNI UNDIRSTÖÐU OG UPP AÐ ÞAK-SKEGGL. BLYMENJU SKAL BERA Á ALLAR STÁLFEStINGAR OG STÁLBITA. ALLAR RAFSUÐUR SKULU FRAMKVÆMDAR AF FAGMÖNNUM MEÐ ÞÁ DEKKINGU SEM KRAFIST ER AF ÞARTILSKIÞUÐUM EFTIRLITSADLUM.

- Merkingar:
1. 50x100 ofaná sperrufeti negling 3 stk 4" galv. í hverja sperru
 2. Gatagirði 32x1,5 strekkt yfir sperrur negling kamb. 40/50 3 stk. í hverja sperru
 3. Sperra 50x225 boltist við vegg m. múrb. 10x110 c/c 100 cm.
 4. Sperra 50x225 neglist við vegg m. 4" galv. c/c 100 cm. í reimstykki og 1 stk. í hverja stoð.

STÓRAGERÐI OG VESTMANNAEYJUM.
 GRUNNMYND ÞAK.
 16. des. 2001. MKV. 1:50.
 Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
 Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

ATH! Í HÚSI NR 5 SKAL GISKLÆÐA ÞAK MEÐ AMK 2,5 CM. MILLIBILI MILLI BORDA YFIR TENGINGU ÚTBYGGINGAR SV.ÆÐI INNAN HRINGS Á GRUNNMYND ATH. SKAL VEL AÐ HINDRA EKKI LOFTRÁSIR