

DRÖG AD ALMENNUM SKÝRINGUM

Hæð rafmagns-og smáspennutengla er 200mm í frá fullfrágengnu gólfí í miðja dós

Hæð rafmangstengla í eldhúsi, baðherbergjum, geymslu og bílskúr er 1100mm í frá fullfrágengnu gólfí í miðja dós

Hæð rofa er 1100mm frá fullfrágengnu gólfí í miðja dós

Aðrar hæðir sem koma fram á teikningum eru tillögur en miða skal þær hæðir við innrétttingateikningar og óskir verkkaupa

Leggja skal streng að útitenglum og útiljósum

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm plaströr

Rör fyrir fjarskiptalagnir eru 20mm plaströr

Alment fyrir lágspennulagnir er notað 1,5q ídráttavír PVC einagraður, aðrar stærðir koma fram á einlínemynd

Nota skal cat-5e fyrir fjarskiptalagnir PVC einangraðan

Strengir til og með 2,5q skulu vera með PVC einangrun og fyrir 750V

Strengir frá 4q skula vera með XLPE einangrun og fyrir 1000V

Allir strengir eru Cu nema heimtaug er AL

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, er eru þá mektar viðkomandi töflu

Málstraumur rofa skal minnst vera 13A og tengla skal minnst vera 16A

Skammhlaupsgeta töflubúnaðar skal minnst vera 10kA

Málmhluta lagna, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda

Raflagnaefni, tæki og búnaður skal uppfylla ákvæði um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) og þar með reglur um CE - merkingu.

Helstu staðlar sem gilda fyrir þetta verk eru:

ÍST HB 200:2020

ÍST 150 2009

ÍST 151 2016 fjarskiptalangir

Helstu reglugerðir sem gilda m.a.fyrir þetta verk eru:

Tæknilegir tengiskilmálar rafveitna

Reglugerð um raforkuvirkri nr. 678/2009 með áorðnum breytingum

Reglur Mannvirkjastofnunar

Reglur boðveitna t.d. Mílu

Byggingarreglugerð

- ↖ Tengill
- ↙ Rofi
- ↙ Samrofi
- ↙ Krossrofi
- ◎ Þrýstirofi
- ♂ Dimmer
- × Loftadós
- ✗ Veggdós
- ⊗ Loftljós innfellt
- ◎ Tengidós
- ⊥ Jarðbinding
- Hulin lögn
- Hulin lögn í gólfí
- ↗ Lögn upp
- ↗ Lögn niður
- ↗ Lögn upp og niður
- Lögn að aðaltöflu
- Fjarskiptatengill
- Hitanemi
- ▷ Dyrabjalla
- Þráðlaus aðgangspunktur fjarskiptakerfis

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

29. Nov. 2022

SS3

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

WATT EHF KT: 410202-2390
HÓLAGÓTU 50 - VESTMANNAEYJUM - S: 4812926 / 8631963
JÓN GÍSLI ÓLASON - KT: 160963-7519 - RAFIBNRÆÐINGUR -
LOGILTUR RAFVERKTAKI OG HÖNNUDUR - WATT@SIMNET.IS

HANNAD JGO	TEIKNAD JGÓ	YFIRFARIÐ
ÁRITUN HÖNNUDAR:	KT. HÖNNUDAR :	
<i>Jón G. Ólason</i>	160963-7519	
ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA	KT. HÖNNUNARSTJÓRA	
<i>Jón G. Ólason</i>	200752-4659	

SUÐURGERÐI 8

900 VESTMANNAEYJAR

ÍBÚÐARHÚS
SKÝRINGAR

MÆLIKVARÐI	DAGS UNDIRR.	NR. Á TEIKN	NR Á BR.
-	2022-11-13	1 AF 6	