(617)

11.9.79

Vallý Pr. abjörnsson



OFNASKRÁ △ t= 40°C

OFN NR	MESTA HÆÐ	MESTA LENGD	KCAL/H	TENGING
01	70	240	1400	BC
02	70	260	1100	AD
03	100	65	700	CD
04	70	50	[illegible]50	AB
05	100	150	1600	AD
06	75	420	1700	BC
07	100	100	400	AB
101	30	440	[illegible]00	AD
102	60	260	[illegible]40	AD
103	70	130	1[illegible]50	BC
104	70	140	[illegible]00	CD
105	70	150	1[illegible]10	AD
106	100	110	700	CD
107	70	150	600	AD
108	70	150	[illegible]00	BC
109	45	110	1400	AD
110	100	140	350	AD
111	100	110	[illegible]00	CD
112	70	50	300	AB

TEG. OFNA

ALLAR TENGINGAR ERU IO [illegible].
OFNAR SKULU STANDAST KRÖFUR IST. 6[illegible],1
OG OFNATÖFLUR SKULU HAFA HLOTI VI [illegible]
IÐNTÆKNISTOFNUNAR SEM HÆFA .

VERKEFNI	MÁL	DAGS.
TÚNGATA 7	[illegible]	[illegible].79
	TEIKN. [illegible]	BR.
[illegible]	REIKN.	VERK NR. 236
[illegible]	SAMÞ. 9p.	TEIKN NR. 2,01