



BYGGINGAR OG EFNISLÝSING

STARFSEMI OG FYRIRKOMULAG

UM ER AÐ RÆÐA ÞRIGGJA HÉÐA HÖS MED BÍLAGEYMSLU Í KJALLARA ER BÍLAGEYMSLA FYRIR 16 BÍLA, SAMEIGINLEG HJÓLA OG VAGNAGEYMSLA, ÞVOTTAHÖS, SORPGEYMSLA OG SÉRGEYMSLA FYRIR HVERJA ÍBUD.

TÉKNIRYMI ER Í KJALLARA

1. HÉÐ ER ÁTLUÐ UNDIR VERSLANIR OG SAMEIGINLEGT RYMI FYRIR T.D. KAFFIHÖS OFL. UPPAKOMUR MED OTISVÆÐI.
2. OG 3. HÉÐ ERU ÍBÚÐIR FRÁ 70-100M² FYRIR UTAN SAMEIGN.

EFNISLÝSING:

BURÐAVIRKI ER STEINSTEYPA, SÖKKLAR, VEGGIR OG PLÖTUR. UNDIR OG MEDFRAM NIÐURGRÖFNUM SÖKKLUM ER 100MM SÖKKULPLATA, ÖTVEGGIR EINANGRÁÐIR MED 100MM ÖTVEGGJAPLÖTU. (STEINULL) LOFTRÆST ÖTVEGGJAKLÆDNING FLISAR/ALPLÖTUR FESTAR Í ALPRÖFILA. GLUGGAR ERU AÐKLÆDDIR TREGLUGGAR MED TVÖFÖLDU GLERI ÞAK ER UPPSTÖÐLAÐ Á JÁRNBENTA 20CM STEINSTEYPUINANGRÁÐ 4 STEYPTA PLÖTU MED 200MM STEINULL. MILLIVEGGIR ERU YMIST STEYPTIR EDA LÉTTIR ÖR BLIKKI OG GIFSI, ALLAR KLÆDNINGAR Í FLOKKI 1. MILLIVEGGIR MED HLJÓÐEINANGRUN 60db

LAGNIR:

HÖSID ER HITAD MED GÖLFHITA LAGÐAR 4 50MM STEINULLAREINANGRUN 4 PLÖTU FLÖGN 60MM, FRÆRENNSLISPIPUR PVC-PIPUR Í JÖRÐU OG PP PIPUR INNAHÖS. BRUNNAÞÉTTINGAR 4 MILLI BRUNAHÖLF. NEYSLUVATNSPIPUR LAGÐAR Í ÞRÉÐIRRUM Í VEGGJUM OG GÖLFUM.

LEIÐNITAP:

ÖTVEGGIR	0,37 w/m ²	REIKNISLEGT ÁLAG	
GLUGGAR	2,9 w/m ²	VINDÁLAG	150 KG/m ²
GRUNNPLATA	0,3 w/m ²	SNJÓÁLAG	150 KG/m ²
ÞAK	0,2 w/m ²	NOTDÁLAG	200 KG/m ²

BRUNAVARNIR:

HÖNNUN ER Í SAMRÉMI VÍÐ REGLUGERÐIR UM BRUNAVARNIR OG BYGGINGAR. ALLAR KLÆDNINGAR Í FLOKKI 1. Í BYGGINGUNNI VERÐUR BRUNAVIÐVBRUNARKERFI, ÖT-LJÓÐ OG NEYÐARLÝSING Í SAMRÉMI VÍÐ IST ENIÖ38. BRUNASLÖNGUR OG HANDSLÖKKVITÆKI VERÐA STAÐSETT Í SAMRÁÐI VÍÐ SLÖKKVILTJÓRA OG ELÐVARNAREFTIRLIT. RENNIHURÐIR Í ANDDYRI ÖPNAST VÍÐ STRAUMRÖF OG VÍÐ BÖÐ FRÁ BRUNAVIÐVBRUNARKERFI EF SETTAR VERÐA ÖPP STEIKNINGARPLATA EDA DJÖPSTEIKNINGARPÖTTUR Í ELÐHÖS 01092 SKAL SETJA SLÖKKVÍKERFI Í HÁFIN ÖFAN VÍÐ TÆKIN. BÍLGEYMSLA SKAL ÖPPFYLLA ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR GR. 114 UM BÍLAG. STÆRRI EN 100M² ÞAR GILDIR MEDAL ANNARS AÐ BÍLAGEYMSLAN SKAL VERA SJÁLFTÆÐ BRUNNASAMSTÆÐA LÖKUD FRÁ ÖÐRUM BRUNNASAMSTÆÐUM MED EI-C60 OG EI-C30 HURÐUM (SJA TEIKN)SETJA SKAL ÖPP SLÖNGUKERFI OG HANDSLÖKKVITÆKI AF VÍÐEIGANDI GERÐ, FJÖLDI OG STAÐSETNING SKAL ÁKVÆÐIN Í SAMRÁÐI VÍÐ ELÐVARNAREFTIRLIT Í BÍLAGEYMSLU SKAL VERA ÖT- OG NEYÐARLÝSING Í BÍLAGEYMSLU SKAL VERA SJÁLVIKRT VATNSÖÐAKERFI

LOFTRÆSTING:

LOFTRÆSTING VERÐUR VÉLRÉN FRÁ SALERNI 14 1/sek., ÞVOTTAHÖS 17 1/sek., ELÐHÖSI 22 1/sek.

STÆRDIR

KJALLARI	355,2m ² BRÖTTÖ
1. HÉÐ	991,2m ² BRÖTTÖ
2. HÉÐ	714,4m ² BRÖTTÖ
3. HÉÐ	713,5m ² BRÖTTÖ
SAMTALS	2774,3m ² BRÖTTÖ

BÍLAKJALLARI

483,8m ² BRÖTTÖ
LÖB 2180,0m ²
NYTINGARHLUTFALL 1,27

ADRAR STÆRDIR SJÁ SKRÁNINGATÖFLU.

BRUNATÁKN

□ EI60 60mín. BERANDI BRUNAHÖLFANDI VEGGUR

⊙ 25m BRUNASLANGA

➔ MERKTUR ÖTANGUR

EI-CS30 HURDIR 30mín. REYKÞÉTTAR OG SJÁLFL.

EI-CS60 HURDIR 60mín. REYKÞÉTTAR OG SJÁLFL.

⊠ = REYKSKYNJARAR, STAÐSETNING OG FJÖLDI 4 SÉRUPPDRETTI

BD BÞJRGUNARÖP

← FLÖTTALEIÐIR

! STJÖRNSTÖÐ BRUNAVIÐVBRUNARKERFIS

●ST HANDSLÖKKVITÆKI STAÐSETT Í SAMRÁÐI VÍÐ SLÖKKVILTJÓRSJÓRA

D	JANÚAR 09 HÉÐ STÆKKUD	H		Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði	Teiknistofa PZ ehf Ráðgjafarverkfræðipjónusta Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076 Heimasíða http://www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is	Verkefni VESTURVEGUR 5 VESTMANNAEYJUM NÝBYGGING AFSTÖÐUMYND
C	19.11.07 INNKEYRSLA Í BÍLAKJALLARA	G		MAÍ 03	SP/BB/PZ	9959	1/200		
B	11.06.06 TEXTI V/BRUNAHÖNNUNAR	F		Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting		
A	17.02.06 SKÝRINGAR OG FERMETRAR	E	DES. 10	TRÖPPUR NIÐUR Í KJALLAR OG FL.	EA	100	E		
NR	DAGS. BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING	Sambykkt				