

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

SKÝRINGAR:

Eftirfarandi skyggð svæði tákna staðsteypta undirstöðuveggi neðan botnplötu og ofan sökkulplatta.

Málsetningar á teikningu eru fyrir sökkla og sökkulvegi undir botnplötu. Veggir/súlur ofan botnplötu eru ekki nákvæmt málsettir. Staðsteyptir útveggir ofan botnplötu eru almennt 200mm þykkir og innveggir ofan botnplötu einnig 200mm þykkir, nema annað komi fram á teikningu. Fyrir málsetningar á hurðum, veggjum og gluggum sjá teikningar arkitekts.

GRUNDUN:

Hæð á undirstöðum eru leiðbeinandi lágmarksmál. Allar undirstöður sitja á þjappaðri malarfyllingu, sjá teikningu B0 000.

BENDING:

Huga að lágmarks skeytilengdum bendijárna.

K12 = 600mm


K16 = 800mm

Í kringum öll op komi 2K16 bundin í lykkjur

K10c/c150, nema annað komi fram á teikningu.

Sjá frekar almennar skýringar, teikning B0 000.

Í alla veggenda komi minnst 2K16 bundin í lykkjur K10c/c150.



EINANGRUN:

Einangrun undir botnplötu er almennt 100mm, 24kg/m³.

Tilvísanir:

Almennar skýringar:

- Sjá teikningu nr. B0 000

Málsetningar á veggjum:

- Teikning arkitekts

Upplýsingar um kóta:

- Teikning arkitekts

Göt í veggjum og plötum:

- Teikning raf- og lagnahönnuða

Brotbolsflokkur steypu

- Sjá teikningu nr. B0 000

ÚTG. DAGS. LYSING. NAFN.

1:100 0 1 2 3 4 5 m

TILVÍSUN

Bragi Magnússon
bm@lfs.is

ÚTG. DAGS Ívinnslu	HANNAÐ BMG	MÆLIKVARÐI 1 : 50
YFIRFARIÐ BM	TEIKNAD BMG	

SAMPYKKT:

Viðlagafjara 1

Þjónustuhús

Burðarþol

Sökkull

VERKFAANG 2415 TEIKNING B2 -03

©Öll athot og afritun teikninga, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfundar