


26. JAN. 2024

Sigrun Þóðr
BYGGINGARFULLTRUINN Í VESTMANNAYEJUM

Vinnslu nr.: 16-2
Síða nr.: 200 000 SAT 001 VDI Kleifar 7 Skeljungar brunavarni - D1a1
Dagur: 16.1.2023

SAMANTEKT BRUNAVARNA

Brunavarnir

Notkunarskilmálar vegna brunavarna

Húshlutinn tilheyrir notkunarflökk 1 skv. byggingarreglugerð. Brunaálag reiknast undir 800 MJ/m² skv. forsendum frá Skeljungi. Starfsmannafjöldi er < 5, ekki er miðað við algilda hönnun.

Brunavíðvörun

Sjálfvirk brunavíðvörun er í húshlutunum tengi viðurkenndri vaktstöð. Staðsettning og gerð skynjara skv. leiðbeiningum HMS og IST EN 54. Brunastöð í anddyri.

Handslökkvibúnaður

Handslökkvitaki skulu vera skv. IST EN 3. Í starfsmannahluta skal vera léttvatnstæki með slökkvigelu a.m.k. 27A og 183B. Í sal skal vera slöngukefli skv. IST EN 617 og ABC duftslökkvitaki lágmark 6 kg.

Neyðarlýsing og leiðamerkingar

Leiðamerkingar og neyðarlýsing skulu vera skv. leiðbeiningum HMS, IST EN 1838 og IST EN 50172. Neyðarlýsing á í sal og starfsmannastöðu skal vera 0,5 lux. Neyðarlýsing við handslökkvibúnað skal ná 5 lux.

Reyklosun

Reyklosun hússins er með audbrennanlegu plasti í þaki, u.p.b. 5 % af göllfleti. Inn loft er um góngu og íðnaðarhúr sem þarf að opna handvirk.

Rýming við eldsvoða

Flokkun flóttaleiðir eru sýndar á aðaluppráttum, flóttaleiðir er annarsvegar um aðalinngang og hinsvegar um bjórgunaron og út úr sal, stærð þess skal vera lágmárt 0,6x0,9 m. Mesta vegalegnd flokkun flóttaleiðir frá 1. hað út er um 25 metrar. Opnunarbúnaður húrda skal vera lágmark hunn og snelli.

Klaðningat

Flokkun klaðninga er skv. IST EN 13501-1. Klaðningar innanhúss skulu vera λ_{10} 0,8-1,0, d0 (flokkur 1). Millivegir milli húsháls eru úr steinulareiningum í flokki B-1,d0. Útveggir og þak eru úr stálsamlokueiningum með PIR einangrun og eru í flokki B-2,d0.

Brunahólfun

Brunahólfun á löðarmörkum er með E120 vegg frágengnum skv. eldri hönnunargögnum hússins eftir Eflu verkfraðistofu. Ný brunahólfun milli rýma verður E160 eins og merkt er á teikningu.

ÖRUGG www.oregg.is Þingeyjarteknilið Vestmannaeyjar

Vinnslu nr.: 16-2
Síða nr.: 200 000 SAT 001 VDI Kleifar 7 Skeljungar brunavarni - D1a1
Dagur: 16.1.2023

SAMANTEKT BRUNAVARNA

Aðkoma og aðgerðir slökkvillðs

Aðkomuleiðir breytast ekki og slökkvivatnsþörf hússins eykst ekki við þessar breytingar.

Burðarvirki við bruna

Burðarvirki er óvarin stálgrindur utan burðarvirkja í brunahólfandi skilum sem skulu uppfylla sömu kröfum og viðkomandi brunaskil (E120 = R120, E160 = R60).

Viðhald brunavarna

Skilt er að gera þjónustusamning um viðhald og eftirlit með brunavíðvörunarkerfi og handslökkvibúnaði. Jafnframt skal tryggja eftirlit og viðhald með neyðarlýsingu og leiðamerkingum.

Kleifar 7

Höfn/Þjónustu: Vestmannaeyjar

Stærð: Íonaðarhús

Umhverfisnr.: L223491 **Taliðar:** STF1141742

Afstöðumynd skráningartafla

Vinnslu nr.:	Vigfus Halldórsson	Málarkl.	01
Teknilið:	Vigfus Halldórsson	Málarkl.	1:500
Teknilið:	Vigfus Halldórsson	Dagur:	28-11-2023
Samkvæmt:	Vigfus Halldórsson	KT:	100760-5849
BALSI EHF	www.balsi.is	Vigfus Halldórsson	100760-5849
Erl. 431-99-24-69	Byggingsfræðingur BFI	Tekniliðarstaða / Tekniliðarstaða	Heiðarhólmur 16, 810 Hveragerði
			898923 / vigfus@balsi.is

23-108 **A102**

Verkefni: **23-108** **A102** **Útgáta:**

Hólmurinn er ekki með aðalhólfum - hönnunin er holt umslégu samþykkt